



Instructions

VFG 2 (21), VFQ 2 (21), VFGS 2 DN 150, 200, 250



ENGLISH Valves VFG 2 (21), VFQ 2 (21), VFGS 2 Page 2
www.danfoss.com

DEUTSCH Ventile VFG 2 (21), VFQ 2 (21), VFGS 2 Seite 2
www.danfoss.de

FRANCAIS Vannes VFG 2 (21), VFQ 2 (21), VFGS 2 Page 2
www.danfoss.fr

SVENSKA Ventil VFG 2 (21), VFQ 2 (21), VFGS 2 Sida 2
www.danfoss.se

SUOMI Venttiilit VFG 2 (21), VFQ 2 (21), VFGS 2 Sivu 2
www.danfoss.sf

ČESKY Ventily VFG 2 (21), VFQ 2 (21), VFGS 2 Page 12
www.danfoss.com

POLSKI Zawory VFG 2 (21), VFQ 2 (21), VFGS 2 Strona 12
www.danfoss.com

РУССКИ Клапаны VFG 2 (21), VFQ 2 (21), VFGS 2 Страница 12
www.danfoss.com

中文 阀门 VFG2 (21) , VFQ2 (21) , VFGS2 第12页
www.danfoss.com.cn

ENGLISH		DEUTSCH	
Contents		Inhalt	
Safety Notes	3	Sicherheitshinweise	3
Valve Designs	4	Ventilausführungen	4
Assembly Valve, Pressure Actuator	5	Montage Ventile, Druckantrieb	5
- Mandatory Installation Position	5	- Vorgeschriebene Einbaulage	5
Assembly Valve, Electrical Actuator	7	Montage Ventile, elektrische Stellantriebe	7
- Mandatory Installation Position	7	- Vorgeschriebene Einbaulage	7
Dimensions	10	Abmessungen Ventile	10
Disassembly of Valve, Actuator	11	Demontage Ventil, Antriebe	11



FRANCAIS		SVENSKA		SUOMI	
Sommaire:		Innehåll		Sisältö	
Consignes de sécurité	3	Säkerhetsanvisningar	3	Turvallisuusohjeet	3
Exécutions de la vanne	4	Ventilkonstruktion	4	Venttiilimallit	4
Montage vanne, régulateur de pression	5	Ventil, ställdon	5	Venttiilin kokoonpano, painetoimilaite	5
- Orientation de montage prescrite	5	Föreskrivet monteringsläge	5	- Pakollinen asennusasento	5
Montage vanne, moteur électrique	7	Montera motor	7	Venttiilin kokoonpano, sähköinen toimilaite	7
- Orientation de montage prescrite	7	Föreskrivet monteringsläge	7	- Pakollinen asennusasento	7
- Dimensions vannes	10	Mått	10	Mitat	10
Démontage vanne, moteur	11	Demontering av ventil, ställdon	11	Venttiilin purkaminen, toimilaite	11

ENGLISH**Safety Notes**

To avoid injury of persons and damages to the device, it is absolutely necessary to carefully read and observe these instructions.

Necessary assembly, start-up, and maintenance work may be performed only by qualified and authorized personnel.

Please comply with the instructions of the system manufacturer or system operator.

Definition of Application

The valves VFG .., VFGS .., VFQ .. are used in combination with a pressure controller AF ... and an electrical actuator AME(V) 6 ...

The following flow media are permitted:

- Valves VFG .., VFQ ...: Water and water-glycol-mixtures for heating, district heating and cooling systems.
- Valves VFGS ..: steam

The technical data on the rating plates determine the use.

DEUTSCH**Sicherheitshinweise**

Um Verletzungen an Personen und Schäden am Gerät zu vermeiden, diese Anleitung unbedingt beachten.

Montage, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten dürfen nur von sachkundigen und autorisierten Personen durchgeführt werden.

Anlage vor Montage, Demontage unbedingt drucklos machen.

Die Vorgaben des Anlagenherstellers und Anlagenbetreibers sind zu beachten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Ventile VFG .., VFGS .., VFQ .. werden in Verbindung mit Druckreglern AF ... und elektrischen Stellantrieben AME(V) 6 ... eingesetzt.

Durchflussmedien sind:

- für Ventile VFG .., VFQ ..: Wasser und Wasser-Glykollgemische für Heizungs-, Fernheizungs- und Kühlungsanlagen
- für Ventile VFGS ..: Dampf

Die technischen Daten auf den Typenschildern sind für den Einsatz maßgebend.

**FRANCAIS****Consignes de sécurité**

Pour éviter les risques de blessure pour les personnes et les dommages sur l'appareil, lire attentivement cette notice.

Le montage, la mise en route et les travaux d'entretien doivent être effectués par du personnel qualifié et autorisé.

Mettre impérativement l'installation hors pression avant tout montage ou démontage.

Respecter les consignes du fabricant de l'installation et de l'exploitant de celle-ci.

Conditions d'utilisation

Les vannes VFG.., VFGS.., sont utilisées en combinaison avec des régulateurs de pression AF... et des servomoteurs électriques AME(V)6.

Les fluides sont :

- pour vannes VFG.., VFQ.. : eau et eau glycolée pour chauffage, chauffage urbain et installations de réfrigération.
- pour les vannes VFGS.. : Vapeur

Les données techniques sur les plaques signalétiques sont déterminantes pour l'utilisation.

SVENSKA**Säkerhetsanvisningar**

För att undvika personskador och skador på utrustningen, är det absolut nödvändigt att noggrant läsa och iakttaga dessa instruktioner.

Nödvändig montering, igångsättning och underhållsarbete ska endast utföras av kvalificerad och auktoriserad personal

Före montering och demontering ska systemet göras trycklöst.

Vänligen följ tillverkarens eller systemoperatörens instruktioner

Definition av applikation

Ventilerna VFG..., VFGS..., VFQ... används tillsammans med tryckregulator AF... och en elektrisk motor AME(V) 6...

Följande media är tillåtna:

- Ventilerna VFG..., VFQ... Vatten och vatten-glykolblandningar för värme-, fjärrvärme- och kylsystem.
- Ventilerna VFGS...: Ånga

Tekniska data på typskylten avgör användningsområde

SUOMI**Turvallisuusohjeet**

Näitä ohjeita on ehdottomasti noudatettava henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.

Ainoastaan ammattitaitoiset ja valtuutetut henkilöt saavat tehdä kokoonpano-, käynnistys- ja huoltotöitä.

Järjestelmän valmistajan tai laitteen käyttäjän antamia ohjeita on noudatettava.




Käyttökohteet













Venttiileitä VFG.., VFGS.., VFQ.. käytetään painesäätimen AF ... ja sähköisen toimilaitteen AME(V) 6 ... kanssa.




Virtausaineet ovat seuraavat:

- Venttiilit VFG.., VFQ..: vesi ja veden ja glykolin seokset lämmitys-, kaukolämpö- ja jäähdytysjärjestelmiin.
- Venttiilit VFGS...: höyry

Käyttö määräytyy arvokilpien teknisten tietojen mukaan.

ENGLISH	DEUTSCH		FRANCAIS	SVENSKA	SUOMI
<p>Valve Designs</p> <p>VFG 2, VFG 21</p> <p>tmax = 140 °C</p> <p>for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pressure controllers • electrical actuators • temperature controllers <p>Typ VFG 21 with soft-sealed cone</p>	<p>Ventilausführungen</p> <p>VFG 2, VFG 21</p> <p>tmax = 140 °C</p> <p>für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druckregler • Elektrische Stellventile • Temperaturregler <p>Typ VFG 21 mit weichgedichtetem Kegel</p>	 <p>VFG 2, VFG 21</p>	<p>Exécutions de la vanne</p> <p>VFG2, VFG21</p> <p>tmax = 140°C</p> <p>pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Régulateurs de pression • Vannes de régulation électriques • Thermorégulateurs <p>Type VFG21 avec clapet à portée synthétique</p>	<p>Ventilkonstruktion</p> <p>VFG2, VFG 21</p> <p>tmax = 140 °C</p> <p>för</p> <ul style="list-style-type: none"> • Differenstrycksregulatorer • Elektriska ställdon • Temperaturregulatorer <p>Typ VFG 21 med limmad kägla</p>	<p>Venttiilmallit</p> <p>VFG 2, VFG 21</p> <p>tmax = 140 °C</p> <p>Käyttö:</p> <ul style="list-style-type: none"> • painesäätimet • sähköiset toimilaitteet • lämpötilasäätimet <p>VFG 21 on varustettu pehmeällä istukkativisteellä</p>
<p>VFQ 2, VFQ 21</p> <p>tmax = 140 °C</p> <p>for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • flow rate controllers <p>Typ VFQ 21 with soft-sealed cone</p>	<p>VFQ 2, VFQ 21</p> <p>tmax = 140 °C</p> <p>für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volumenstromregler <p>Typ VFQ 21 mit weichgedichtetem Kegel</p>	 <p>VFQ 2, VFQ 21</p>	<p>VFQ 2, VFQ 21</p> <p>tmax = 140°C</p> <p>pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Régulateurs de débit volumétrique <p>Type VFQ21 avec clapet à portée synthétique</p>	<p>VFQ 2, VFQ 21</p> <p>tmax = 140 °C</p> <p>för</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flödesregulatorer <p>Typ VFQ 21 med limmad kägla</p>	<p>VFQ 2, VFQ 21</p> <p>tmax = 140 °C</p> <p>Käyttö:</p> <ul style="list-style-type: none"> • virtaussäätimet <p>VFQ 21 on varustettu pehmeällä istukkativisteellä</p>
<p>VFG 2, VFQ 2</p> <p>tmax = 200 °C</p> <p>Design with body extension</p> <p>VFGS 2</p> <p>tmax = 350 °C, Dampf</p> <p>Design with body extension</p>	<p>VFG 2, VFQ 2</p> <p>tmax = 200 °C</p> <p>Ausführung mit Gehäuseverlängerung</p> <p>VFGS 2</p> <p>tmax = 350 °C, Dampf</p> <p>Ausführung mit Gehäuseverlängerung</p>	 <p>VFG 2, VFQ 2, VFGS 2</p>	<p>VFG2, VFQ2</p> <p>tmax = 200°C</p> <p>Exécution avec rallonge de corps</p> <p>VFGS 2</p> <p>tmax = 350°C, vapeur</p> <p>Exécution avec rallonge de corps</p>	<p>VFG 2, VFQ 2</p> <p>tmax = 200 °C</p> <p>Konstruktion med ventilförlängning</p> <p>VFGS 2</p> <p>tmax = 350 °C, ånga</p> <p>Konstruktion med ventilförlängning</p>	<p>VFG 2, VFQ 2</p> <p>tmax = 200 °C</p> <p>Pidennetty runko</p> <p>VFGS 2</p> <p>tmax = 350 °C, höyry</p> <p>Pidennetty runko</p>

ENGLISH	DEUTSCH		FRANCAIS	SVENSKA	SUOMI
<p>Assembly Valve ① Pressure Actuator ②</p>  <p> Valves DN 150, 200, 250: The stem of the actuator must be screwed ③ into the stem of the valve ④.</p> <p>If this is not observed, valve stroke and flow rate are reduced.</p> <p>Exception: Actuators AFPQ and AFPQ 4 – the stem has no thread and, consequently, cannot be screw-ed in. Steps 2 to 5 of the Procedure section do not apply.</p>	<p>Montage Ventil ① Druckantrieb ②</p>  <p> Bei den Ventilen DN 150, 200, 250 muss die Stange ③ des Druckantriebs in die Ventilstange ④ eingeschraubt werden.</p> <p>Wird das nicht beachtet, dann ist der Ventilhub und der Durchfluss reduziert.</p> <p>Ausnahme: Antriebe AFPQ und AFPQ 4, die Stange hat kein Gewinde und wird folglich nicht eingeschraubt. Die Schritte 2. - 5. unter Vorgehensweise sind hier nicht maßgebend.</p>		<p>Montage vanne ①, régulateur de pression ②</p>  <p> Pour les vannes DN150, 200, 250, la tige du régulateur de pression ③ doit être vissée dans la tige de la vanne ④.</p> <p>En cas de non-respect, la course de la vanne et le débit sont réduits.</p> <p>Exception : Moteurs AFPQ et AFPQ 4, la tige n'est pas filetée, et n'est donc pas vissée. Les phases 2. -5. du paragraphe procédure ne sont pas déterminantes ici.</p>	<p>Montera ventil ① Membranhus ②</p>  <p> Ventiler DN 150, 200, 250: ställdonets spindel skruvas ③ i ventilens ④ spindel.</p> <p>Om detta inte iakttas reduceras ventilens slaglängd och flöde</p> <p>Undantag: Differenstrycksregulator AFPQ och AFPQ 4, ställdonets spindel är inte gängad och kan följaktligen inte skruvas i.</p> <p>Steg 2 till 5 i avsnitt Monteringsanvisning kan inte tillämpas.</p>	<p>Venttiilin kokoonpano ① Painesäädin ②</p>  <p> Venttiilit DN 150, 200, 250: Toimilaitteen kara ③ on kierrettävä venttiilin karaan ④.</p> <p>Jos tätä ohjetta ei noudateta, venttiilin iskunpituus lyhenee ja läpivirtaus vähenee.</p> <p>Poikkeus: Toimilaitteet AFPQ ja AFPQ 4 - karassa ei ole kierrettä, joten sen kiertäminen ei onnistu.</p> <p>Työvaiheiden kohdat 2-5 eivät sovellu tähän.</p>
<p>Procedure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Install strainer before the valve 2. Prior to installing the valve, rinse system 3. Install valve into pipeline ⑤ <p>Mandatory Installation Position:</p> <p>Horizontal pipeline: actuator hanging downwards</p> <p>Observe flow direction ⑥</p>	<p>Vorgehensweise</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schmutzfänger vor dem Ventil einbauen 2. Anlage vor dem Einbau des Ventils spülen 3. Ventil in die Rohrleitung ⑤ einbauen <p>Vorgeschriebene Einbaulage:</p> <p>Waagrechte Rohrleitung und Antrieb nach unten hängend Durchflussrichtung Ä beachten</p>		<p>Procédure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monter le filtre devant la vanne 2. Rincer l'installation avant le montage de la vanne 3. Monter la vanne dans la tuyauterie ⑤ <p>Orientation de montage prescrite :</p> <p>Tuyauterie horizontale, et moteur vers le bas. Respecter le sens d'écoulement ⑥</p>	<p>Monteringsanvisning</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Montera ett smutsfilter före ventilen 2. Spola ur systemet före montering 3. Montera ventilen i rörledningen ⑤ <p>Föreskrivet monteringsläge</p> <p>Vågrät rörledning ställdonet hängande neråt</p> <p>Observera flödesriktningen ⑥</p>	<p>Työvaiheet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mudanerotin ① asennetaan linjaan ennen venttiiliä. 2. Järjestelmä huuhdellaan ennen venttiilin asennusta. 3. Venttiili asennetaan putkistoon ⑤. <p>Pakollinen asennusasento:</p> <p>Vaakaputkisto: toimilaite alaspäin</p> <p>Huomioidaan virtauksen suunta ⑥</p>

ENGLISH	DEUTSCH		FRANCAIS	SVENSKA	SUOMI
<p>4. For following actuators with tension spring ① : Type: AFA, AFPA</p> <p>completely unstress tension spring by turning the set-point adjuster ②.</p> <p>5. Place actuator on the bonnet and screw in with a low torque up to its stop ③.</p> <p>→ Thus, screw in stem ④ of the actuator into the valve stem ⑤ up to its stop.</p>	<p>4. Bei folgenden Druckantrieben mit Zugfeder ① : Typ: AFA, AFPA</p> <p>Zugfeder vollständig entspannen durch Drehung des Sollwertstellers ②</p> <p>5. Antrieb am Ventilunterteil ansetzen und mit niedrigem Drehmoment bis zum Anschlag eindrehen ③</p> <p>→ dadurch die Stange ④ des Antriebs in die Ventilstange ⑤ bis zum Anschlag eindrehen</p>		<p>4. Pour les régulateurs de pression suivants, avec ressort de traction ① : type : AFA, AFPA</p> <p>Détendre totalement le ressort de traction, en tournant le régleur de valeur de consigne ②</p> <p>5. Positionner le moteur sur la partie inférieure de la vanne, et le visser avec un couple de rotation faible, jusqu'en butée ③</p> <p>→ De telle manière à visser la tige du moteur ④ dans la tige de la vanne ⑤, jusqu'en butée</p>	<p>4. För följande ställdon med spänd fjäder ①, typ AFA, AFPA</p> <p>Lossa fjädern helt genom att vrida inställningsskruven ②</p> <p>5. Placera ställdonet på skyddshuven och dra åt med ett lågt moment tills det tar stopp ③</p> <p>→ därefter skruvas ställdonets spindel ④ i ventilens ⑤ spindel tills det tar stopp.</p>	<p>4. Seuraavat jousella ① varustetut toimilaitteet: Tyyppi: AFA, AFPA</p> <p>Jousen jännitys poistetaan täysin kääntämällä asetusarvon säädintä ②.</p> <p>5. Toimilaite asetetaan venttiin kanteen ja kierretään paikalleen pienellä momentilla vasteeseen saakka ③.</p> <p>→ Tällä tavoin toimilaitteen kara ④ kierretään venttiin karaan ⑤ vasteeseen saakka.</p>
<p>⚠</p> <p>6. Then, unscrew the actuator by approx. one rotation ⑥.</p>	<p>⚠</p> <p>6. danach den Antrieb um ca.1 Umdrehung zurückdrehen ⑥</p>		<p>⚠</p> <p>6. Ensuite dévisser l'écrou d'environ un tour ⑥.</p>	<p>⚠</p> <p>6. Lossa därefter ställdonet ungefär ett varv ⑥</p>	<p>⚠</p> <p>6. Tämän jälkeen toimilaitetta kierretään takaisinpäin noin yksi kierros ⑥.</p>
<p>7. Align the actuator with the control line connection ⑦.</p> <p>8. Tighten union nut ⑧ Torque: 100 Nm</p>	<p>7. Antrieb wegen dem Steuerleitungsanschluss ⑦ ausrichten</p> <p>8. Überwurfmutter ⑧ anziehen Anzugsmoment 100 Nm</p>		<p>7. Aligner le moteur avec le raccordement de conduite de commande ⑦</p> <p>8. Serrer l'écrou prisonnier ⑧, facteur de serrage 100 Nm</p>	<p>7. Rikta in ställdonet mot impulsledningens anslutning ⑦.</p> <p>8. Dra åt muttern ⑧ Moment 100 Nm</p>	<p>7. Toimilaite kohdistetaan impulssijohdon liitoksen mukaan ⑦.</p> <p>8. Liitosmutteri ⑧ kiristetään Kiristysmomentti: 100 Nm</p>

ENGLISH

Assembly Valve ① and Electrical Actuator ②

Valves **DN 150, 200, 250**: Stem ③ of the actuator must be screwed into the valve stem ④.

If this is not observed, valve stroke and flow rate are reduced.

Procedure:

1. Install strainer ① before the controller.
2. Prior to installing the valve, rinse system.

3. Install valve into pipeline ⑤.

Observe flow direction ⑥.

Mandatory Installation Position:

horizontal pipeline:
actuator upwards or
hanging downwards.

DEUTSCH

Montage Ventil ① und Elektrischer Stellantrieb ②

Bei den Ventilen **DN 150, 200, 250** muss die Stange ③ des Antriebs in die Ventilstange ④ eingeschraubt werden.

Wird das nicht beachtet, dann ist der Ventilhub und der Durchfluss reduziert.

Vorgehensweise




1. Schmutzfänger vor dem Regler einbauen
2. Anlage vor dem Einbau des Ventils spülen

3. Ventil in die Rohrleitung ⑤ einbauen

Durchflussrichtung ⑥ beachten

Vorgeschriebene Einbaulage:

waagrechte Rohrleitung,
Antrieb stehend oder
hängend



FRANCAIS

Montage vanne ①, moteur électrique ②

Pour les vannes **DN 150, 200, 250**, la tige du moteur ③ doit être vissée dans la tige de la vanne ④.

En cas de non-respect, la course de la vanne et le débit sont réduits.

Procédure

1. Monter le filtre devant la vanne
2. Rincer l'installation avant le montage de la vanne

3. Monter la vanne dans la tuyauterie ⑤

Respecter le sens d'écoulement ⑥

Orientation de montage prescrite :

Tuyauterie horizontale, et moteur vers le haut ou vers le bas.

SVENSKA

Montera ventil ① Elektriskt ställdon ②

Ventiler **DN 150, 200, 250**: Ställdonets spindel ③ måste skruvas i ventilens spindel ④.

Om detta inte iakttas reduceras ventilens slaglängd och flöde

Monteringsanvisning

1. Montera ett smultsfilter framför ventilen
2. Spola ur systemet före installation

3. Montera ventilen i rörledning ⑤

Observera flödesriktningen ⑥

Föreskrivna monteringslägen:

Vågrät rörledning: Ställdon uppåt eller hängande neråt.

SUOMI

Venttiilin kokoonpano ① Sähköinen toimilaite ②

Venttiilit **DN 150, 200, 250**: Toimilaitteen kara ③ on kierrettävä venttiilin karaan ④.

Jos tätä ohjetta ei noudateta, venttiilin iskunpituus lyhenee ja läpivirtaus vähenee.

Työvaiheet

1. Mudanerotin (1) asennetaan linjaan ennen toimilaitetta.
2. Järjestelmä huuhdellaan ennen venttiilin asennusta.

3. Venttiili asennetaan putkistoon ⑤.

Huomioidaan virtauksen suunta ⑥.

Pakollinen asennusasento:

vaakaputkisto: toimilaite ylöspäin tai alaspäin.

ENGLISH



4. For the following actuator:

Type: **AMV 613-Y60**

see rating plate the adapter ① must be unscrewed.

Note

This causes higher kvs values, see rating plate ②.

If this is not observed, valve stroke and flow rate are considerably reduced.

Unscrew adapter ① with a hexagon key.

5. Observe „Assembly“ section of the Assembly Instructions of the electrical actuator AMV(E) 610, 613.

6. Place actuator ③ on the bonnet and screw in with a low torque up to its stop.

DEUTSCH



4. Für folgenden Antrieb:

Typ: **AMV 613-Y60**

siehe Typenschild muss der Adapter ① herausgeschraubt werden

Hinweis



dadurch werden höhere kvs-Werte erreicht, siehe Typenschild ②.

Wird das nicht beachtet, dann ist der Ventilhub und der Durchfluss deutlich reduziert.

Adapter ① mit Innensechskantschlüssel heraus-schrauben

5. Montageanleitung Abschnitt „Montage“ des elektrischen Stellantriebs AMV(E) 610, 613 beachten

6. Antrieb ③ am Ventilunterteil ansetzen und mit niedrigem Drehmoment bis zum Anschlag eindrehen



FRANCAIS



4. Pour le moteur suivant :

Type : **AMV 613-Y60**

(voir la plaque signalétique) L'adaptateur ① doit être dévissé.

Indication

Ainsi des valeurs kvs plus élevées seront atteintes, voir plaque signalétique ②.

En cas de non-respect, la course de la vanne et le débit sont considérablement réduits.

Dévisser l'adaptateur ① avec une clé à six pans.

5. Respecter le paragraphe «montage» du moteur électrique AMV(E) 610, 613, de la notice de montage.

6. Positionner le moteur ③ sur la partie inférieure de la vanne et le visser jusqu'en butée sans serrer trop fort.

SVENSKA



4. För följande ställdon:

Typ **AMV 613-Y60**

se typskylt. Adaptern ① måste demonteras

Observera

Detta orsakar högre kvs-värde, se typskylt ②.

Om detta inte iakttas kommer ventilens slaglängd och flödet att reduceras betydligt.

Lossa adapter ① med en insexnyckel

5. Se avsnitt Montering i instruktionen för elektriskt ställdon AMV(E) 610, 613

6. Placera ställdonet ③ på hoven och dra åt med lågt moment tills det tar stopp

SUOMI



4. Seuraavassa toimilaitteessa:

Tyyppi: **AMV 613-Y60**

ks. arvokilpi sovittimen ① on oltava irrotettuna.

Huomio:

Tämä aiheuttaa suuremmat kvs-arvot, ks. arvokilpi ②.

Jos tätä ohjetta ei noudateta, venttiilin iskunpituus lyhenee ja läpivirtaus vähenee huomattavasti.

Sovitin ① irrotetaan kuusiokoloavaimella.

5. Noudatetaan sähköisen toimilaitteen AMV(E) 610, 613 kokoonpano-ohjeita kohdasta "Kokoonpano".

6. Toimilaite ③ asetetaan venttiilin kanteen ja kierretään paikalleen pienellä momentilla vasteeseen saakka.

ENGLISH

→ Thus, screw in stem ① of the actuator into the valve stem ② up to its stop.



7. Then, unscrew the actuator ③ by approx. one rotation.

8. Tighten union nut ④
Torque: 100 Nm



DEUTSCH

→ dadurch die Stange ① des Antriebs in die Ventilstange ② bis zum Anschlag eindrehen



7. danach den Antrieb ③ um ca. 1 Umdrehung zurückdrehen

8. Überwurfmutter ④ anziehen
Anzugsmoment 100 Nm



FRANCAIS

→ De telle manière à visser la tige du moteur ① dans la tige de la vanne ②, jusqu'en butée



7. Ensuite dévisser l'écrou d'environ un tour ③.

8. Serrer l'écrou prisonnier ④, facteur de serrage 100 Nm

SVENSKA

→ Därefter skruvas ställdonets spindel ① i ventilens ② spindel tills det tar stopp.



7. Lossa därefter ställdonet ③ ungefär ett varv.

8. Dra åt muttern ④ Moment 100 Nm

SUOMI

→ Tällä tavoin toimilaitteen kara ① kierretään venttiin karaan ② vasteeseen saakka.



7. Tämän jälkeen toimilaitetta ③ kierretään takaisinpäin noin yksi kierros.

8. Liitosmutteri ④ kiristetään
Kiristysmomentti: 100 Nm

ENGLISH

Dimensions


Flanges – connection
dimensions acc. to
DIN 2501, seal form C

DEUTSCH


Abmessungen

Flansche Anschlussmaße
nach
DIN 2501, Dichtleiste Form C

	DN	150	200	250
L		480	600	730
B	mm	326	354	404
B1		630	855	1205



DN 150 - 250
VFG 2, VFQ 2 $t_{max} = 140\text{ °C}$



DN 150 - 250
VFG 2, VFQ 2 $t_{max} = 200\text{ °C}$
VFGS 2 $t_{max} = 350\text{ °C}$

FRANCAIS

Dimensions

Dimensions raccordement à
brides selon
DIN 2501, étanchéité forme C

SVENSKA

Mått

Flänsar och anslutningar
enligt
DIN 2501 tätning formulär C

SUOMI

Mitat

Laipat – liitosmitat
DIN 2501:n mukaan, C-tiviste

ENGLISH

**Disassembly of Valve,
Actuator****Danger of injury by steam
or hot water!**

Valve without actuator is open ①, sealing ② is in the actuator.

It is absolutely necessary to depressurize system prior to any work.

Carry out disassembly in reverse order as assembly.


DEUTSCH

Demontage**Verletzungsgefahr
durch Heißwasser**

Ventil ist ohne Antrieboffen ①, Abdichtung ② befindet sich im Antrieb.

Vor Demontage Anlage unbedingt drucklos machen.

Demontage in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage durchführen.



FRANCAIS

Démontage**Risques de brûlures par
l'eau chaude**

La vanne n'est pas étanche sans moteur ①, le cône d'étanchéité ② se trouve dans l'écrou de fixation du moteur.

Impérativement mettre l'installation hors pression avant tout démontage.

Pour le démontage suivre la procédure de montage dans le sens inverse.

SVENSKA

**Demontering av ventil,
ställdon****Fara för skada av ånga och
hetvatten**

Ventil utan ställdon är öppen ①, tätningen ② sitter i ställdonet.

Det är absolut nödvändigt att göra systemet trycklöst före någon form av arbete

Demontera i motsatt ordning till montera

SUOMI

**Venttiilin purkaminen,
toimilaite****Höyryn tai kuuman veden
aiheuttama tapaturma-
vaara!**

Ilman toimilaitetta oleva venttiili on auki ①, tiiviste ② on toimilaitteessa.

Ennen purkutöitä paine on ehdottomasti poistettava järjestelmästä.

Purkaminen suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä kokoonpanoon verrattuna.

ČESKY		POLSKI	
Obsah		Spis treści	
Bezpečnostní pokyny	13	Warunki bezpieczeństwa	13
Provedení ventilů	14	Konstrukcja zaworu	14
Montáž ventilů, tlakový pohon	15	Montaż zaworu, napędu ciśnieniowego	15
- Předepsaná poloha pro instalaci	15	- Wymagana pozycja montażu	15
Montáž ventilů, elektrické servopohony	17	Montaż zaworu, napędu elektrycznego	17
- Předepsaná poloha pro instalaci	17	- Wymagana pozycja montażu	17
Rozměry ventilů	20	Wymiary	20
Demontáž ventilů, pohonů	21	Demontaż zaworu, napędu	21



РУССКИ		中文		
Содержание		目录		
Правила по технике безопасности	13	安全注意事项	13	
Конструкции клапана	14	阀体的设计	14	
Монтаж клапана и элемента, регулирующего давление	15	阀体与压力驱动器的连接	15	
- Обязательное положение при монтаже	15	-安装注意事项	15	
Монтаж клапана и электропривода	17	阀体与电动驱动器的连接	17	
- Обязательное положение при монтаже	17	-安装注意事项	17	
Габаритные и присоединительные размеры	20	尺寸	20	
Демонтаж клапана и привода	21	阀体与驱动器的分离	21	

ČESKY**Bezpečnostní pokyny**

Abyste zabránili úrazům a poškození přístroje, musíte bezpodmínečně respektovat pokyny uvedené v návodu.

Montáž, uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze odborný a autorizovaný pracovník.

Zařízení musí být před montáží i demontáží bezpodmínečně bez tlaku topného média.

Je nutno respektovat pokyny výrobce a provozovatele zařízení.

Použití

Ventily VFG..., VFGS..., VFG se používají společně s regulátory tlaku AF... a elektrickými servopohonými AME(V) 6....

Průtoková média :

- pro ventily VFG, VFQ...: voda a směs vody-glykolu pro zařízení určená k vytápění, dálkovému vytápění a chlazení
- pro ventily VFGS: pára

Pro použití jsou rozhodující technické parametry, uvedené na typových štítcích.

POLSKI**Warunki bezpieczeństwa**

W celu uniknięcia ryzyka zranienia osób i uszkodzenia urządzeń należy bezwzględnie i wnikliwie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Niezbędny montaż, uruchomienie oraz obsługa mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany i autoryzowany personel.

Prosimy stosować się do instrukcji producenta i/lub operatora układu.

Zakres zastosowań

Zawory VFG..., VFGS..., VFQ... stosowane są w połączeniu z regulatorem przepływu AF... i napędem elektrycznym AMV(E) 6...

Dopuszczalne są następujące czynniki robocze:

- Zawory VFG..., VFQ...: Woda i roztwór woda-glikol w układach grzewczych, instalacjach sieci ciepłych i chłodzenia.
- Zawory VFGS...: para wodna.

Dane techniczne na tabliczce znamionowej określają zakres zastosowań.

**РУССКИ****Правила по технике безопасности**

Для предупреждения травматизма персонала и повреждения оборудования необходимо внимательно прочитать и соблюдать настоящую инструкцию.

Монтажные работы, ввод в эксплуатацию оборудования и обслуживание может производить только квалифицированный персонал, имеющий допуск к таким работам.

Соблюдайте также инструкции по эксплуатации системы.

Область применения

Клапаны VFG ..., VFGS..., VFQ.. предназначены для работы в комбинации с регуляторами давления серии AF ... и электроприводами серии AME(V) 6...

Клапаны могут работать в следующих средах:

- Клапаны VFG..., VFGS...: вода и водные смеси гликоля в трубопроводных системах централизованного теплоснабжения и охлаждения.
- В трубопроводных паровых системах клапаны VFGS водяной пар.

Границы применения определяют технические характеристики на фирменной табличке клапана.

中文**安全注意事项**

为避免可能发生的人身伤害和设备损坏，安装和使用前必须仔细阅读本说明。

本设备的安装，调试，维护必须由有资质的或经授权的人员来执行。

请与系统制造商或系统操作人员配合。

应用




阀门VFG..., VFGS..., VFQ...

与压力控制器AF...及电动驱动器AME(V) 6...组合使用。

可用于下列介质类型：

- 阀门VFG..., VFQ..., 供热，区域供热及供冷系统中的水或水-乙二醇混合物。
- 阀门VFGS..., 蒸汽

适宜的应用场合参照阀体铭牌上的技术参数

ČESKY	POLSKI		РУССКИ	中文	
<p>Provedení ventilů</p> <p>VFG 2, VFG 21 $t_{\max} = 140^{\circ}\text{C}$ pro</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulátor tlaku • elektrické regulační ventily • regulátory teploty <p>Typ VFG 21 s měkce utěsněnou kuželkou</p>	<p>Konstrukcja zaworu</p> <p>VFG 2, VFG 21 $t_{\max} = 140^{\circ}\text{C}$ do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulatorów ciśnienia • napędów elektrycznych • regulatorów temperatury <p>Typ VFG 21 z miękkim uszczelnieniem grzyba.</p>	 <p>VFG 2, VFG 21</p>	<p>Конструкции клапанов</p> <p>VFG 2, VFG 21 $T_{\max} = 140^{\circ}\text{C}$ Для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • регуляторов давления • моторных регулирующих клапанов • регуляторов температуры <p>Клапан VFG 21 с упругим уплотнением затвора</p>	<p>阀体的设计</p> <p>VFG2, VFG21 $t_{\max}=140^{\circ}\text{C}$</p> <p>用于:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 压力控制器 • 电动调节器 • 温度控制器 <p>VFG21为软密封阀芯</p>	
<p>VFG 2, VFG 21 $t_{\max} = 140^{\circ}\text{C}$ pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulátor průtoku <p>Typ VFG 21 s měkce utěsněnou kuželkou</p>	<p>VFQ 2, VFQ 21 $t_{\max} = 140^{\circ}\text{C}$ do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulatorów przepływu <p>Typ VFG 21 z miękkim uszczelnieniem grzyba.</p>	 <p>VFQ 2, VFQ 21</p>	<p>VFQ 2, VFQ 21 $t_{\max} = 140^{\circ}\text{C}$ Для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • регуляторов расхода <p>Клапан VFG 21 с упругим уплотнением затвора</p>	<p>VFQ2, VFQ21 $t_{\max}=140^{\circ}\text{C}$</p> <p>用于:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 流量控制器 <p>VFQ21为软密封阀芯</p>	
<p>VFG 2, VFQ 2 $t_{\max} = 200^{\circ}\text{C}$</p> <p>Provedení s prodlouženým tělesem.</p> <p>VFGS 2 $t_{\max} = 350^{\circ}\text{C}$, pára</p> <p>Provedení s prodlouženým tělesem.</p>	<p>VFG 2, VFQ 2 $t_{\max} = 200^{\circ}\text{C}$</p> <p>Konstrukcja z przedłużką korpusu.</p> <p>VFGS 2 $t_{\max} = 350^{\circ}\text{C}$, Para wodna</p> <p>Konstrukcja z przedłużką korpusu.</p>	 <p>VFG 2, VFQ 2, VFGS 2</p>	<p>VFG 2, VFQ 2 $T_{\max} = 200^{\circ}\text{C}$</p> <p>онструкция с удлинителем штока</p> <p>VFGS 2 $T_{\max} = 350^{\circ}\text{C}$, пар</p> <p>Конструкция со вставкой с удлинителем штока</p>	<p>VFG2, VFQ2 $t_{\max}=200^{\circ}\text{C}$</p> <p>与阀体加长件组合</p> <p>VFGS2 $t_{\max}=350^{\circ}\text{C}$</p> <p>与阀体加长件组合</p>	

ČESKY

Montáž ventilů ①
Tlakový pohon ②

U ventilů DN 150, 200, 250 musí být tyč ③ tlakového pohonu zašroubována do tyčky ventilu ④

Pokud by tomu tak nebylo, omezil by se zdvih ventilu a průtok.

Výjimka: pohony AFPQ a AFPQ 4. Tyčka nemá závit a proto se nešroubuje. Kroky 2. - 5. v odstavci Postup nejsou v tomto případě rozhodující.

POLSKI


Montaż zaworu ①,
napędu ciśnieniowego ②

Zawory DN 150, 200, 250: trzpień napędu ③ musi zostać wkręcony w trzpień zaworu ④.

W przeciwnym przypadku skok napędu i przepływ zostaną zredukowane.

Wyjątek: Napędy AFPQ i AFPQ 4 – trzpień nie posiada gwintowanej końcówki, zatem nie może zostać wkręcony.

Punkty od 2 do 5 rozdziału Procedura – nie dotyczą.



РУССКИ

Монтаж клапана ① и элемента, регулирующего давление ②



Клапаны Ду 150, 200, 250: шток регулирующего элемента ③ должна быть ввинчен в шток клапана ④. Если этого не сделать, то ход клапана и диапазон расходов уменьшаются.

Исключение: шток регулирующих элементов AFPQ и AFPQ 4 не имеет резьбы и не должен заворачиваться. Пункты от 2 до 5 раздела Процедуры не исполняются

中文

安装 ①



与压力控制驱动器连②

阀体DN150, 200, 250:
驱动器的驱动轴。
③必须拧入阀体的驱动轴。④

如果未拧入, 阀门的行程和流量会降低。

例外:
对于驱动器 AFPQ和AFPQ4 – 驱动轴上无螺纹, 因此, 无法将驱动轴拧入阀体的驱动轴。

下述2到5步不必执行。

Postup :

1. Před regulátor osadíte lapač nečistot.
2. Zařízení před montáží ventilu propláchněte
3. Namontujte ventil do potrubí ⑤

Předepsaná poloha pro instalaci :

Vodorovné potrubí a pohon svěřeny dolů.


Zkontrolujte směr proudění ⑥.

Procedura

1. Zamontować filtr przed zaworem.
2. Przed zamontowaniem zaworu przepłukać instalację.
3. Zamontować zawór na rurociągu ⑤.

Wymagana pozycja montażu

rurociąg poziomy, napęd skierowany do dołu
Zwrócić uwagę na kierunek przepływu ⑥



Процедуры:

1. Установить фильтр перед клапаном
2. Перед монтажом клапана промыть систему
3. Установить клапан на трубопроводе ⑤

Обязательное положение при монтаже:

Монтаж разрешается только на горизонтальном трубопроводе регулирующим элементом вниз. Сверить направление потока и стрелки ⑥ на корпусе клапана.

安装过程

1. 在阀门前应安装过滤器。
2. 安装阀门前应先冲洗管道。
3. 将阀体如图所示安装到管道上。⑤

安装注意事项

安装与水平管道, 驱动头朝下
注意介质流向。
⑥

ČESKY

4. Tlakové pohony s tlačnou pružinou ①:

Typ: **AFA, AFPA**

Tlačnou pružinu úplně uvolněte otáčením ovladače požadované hodnoty ②.

5. Pohon nasadte na spodní část ventilu a nízkým utahovacím momentem jej zašroubujte až na doraz ③.



→ Tím zašroubujete tyč pohonu ④ do tyčky ventilu ⑤ až na doraz.

POLSKI

4. Dla napędów ze sprężyną regulacyjną ① typu **AFA, AFPA**: całkowicie zwolnić naciąg sprężyny przez odkręcenie nakrętki nastawczej ②.

5. Umieścić napęd na zaworze i wkręcić niewielką siłą do oporu ③.

→ innymi słowy - wkręcić do oporu trzpień napędu ④ w trzpień zaworu ⑤.



РУССКИ

4. Для регулирующих элементов со сжатой пружиной ①.

Типа **AFA, AFPA**

пружину путем вращения гайки настройки ②.

5. элемент на крышку клапана и завернуть его с небольшим усилием до упора ③.

→ Так же до упора завернуть шток ④ регулирующего элемента в шток клапана ⑤.

中文

4.对于带设定弹簧的驱动器:
①
型号**AFA, AFPA**

应先将设定弹簧调到最放松的位置
②

5.将驱动器与阀体的驱动轴对准,以较低的力矩拧入直到拧到头为止。
③

→ 如此,驱动器的驱动杆就
④ 拧入了阀体的驱动杆中。



6. Potom otočte pohon ⑥ asi o 1 otáčku zpět.



6. Następnie odkręcić napęd o ok. jeden obrót ⑥.



6. Затем отвернуть регулирующий элемент приблизительно на один оборот ⑥.




6.然后,将驱动器往回再拧大约一圈。
⑥

7. Pohon vyrovnejte vůči přípojce impulzního vedení ⑦.

8. Přitáhněte přesuvnou matku ⑧. Uťahovací moment 100 Nm.

7. Ustawić napęd pamiętając o pozycji przyłącza przewodu impulsowego ⑦.

8. Dokręcić nakrętkę łączącą ⑧. Moment: 100 Nm



7. Поставить штуцер для импульсной линии в требуемое положение ⑦.

8. Затянуть соединительную гайку ⑧ моментом 100 Нм.

7.根据导牙管的位置使驱动器保持在某一角度 ⑦。

8.拧紧连接螺帽, ⑧
力矩为100Nm

ČESKY

Montáž ventilů ① a elektrického servopohonu ②



U ventilů DN 150, 200, 250 musí být tyč pohonu③ zašroubována do tyčky ventilu ④.

Pokud by tomu tak nebylo, byl by omezen zdvih ventilu a průtok.

Postup :

1. Před regulátor osadíte lapač nečistot.
2. Zařízení před montáží ventilu propláchněte

3. Ventil namontujte do potrubí ⑤.

Zkontrolujte směr proudění ⑥.

Předepsaná poloha pro instalaci :

Vodorovné potrubí a pohon ve svislé poloze, nahoru nebo dolů.

POLSKI

Montaż zaworu ①, napędu elektrycznego ②



Zawory DN 150, 200, 250: trzpień ③ napędu musi zostać wkręcony w trzpień zaworu ④.

W przeciwnym wypadku skok napędu i przepływ zostaną zredukowane.




Procedura

1. Zamontować filtr przed zaworem.
2. Przed zamontowaniem zaworu przepłukać instalację.

3. Zamontować zawór na rurociągu ⑤. Zwrócić uwagę na kierunek przepływu ⑥.

Wymagana pozycja montażu

rurociąg poziomy; napęd skierowany do góry lub do dołu.



РУССКИ

Монтаж клапана ① и электропривода ②



Клапаны Ду 150, 200, 250 Шток ③ привода должен быть ввинчен в шток клапана ④.

Если этого не сделать, то ход клапана и диапазон расходов уменьшаются.

Процедуры

1. Установить перед клапаном фильтр ①.
2. Перед монтажом клапана промыть систему.

3. Установить клапан на трубопроводе ⑤.

Сверить направление потока и стрелки ⑥ на корпусе клапана

Обязательное положение при монтаже:

только на горизонтальном трубопроводе электроприводом вверх или вниз

регулирующим элементом вверх или вниз.

中文

阀体①
与电驱动器的连接②

阀门DN150, 200, 250: 驱动器的驱动轴③ 必须拧入到阀体的驱动轴中. ④

若非如此, 阀门的行程和流量将减小.

安装过程:

1. 阀门前应安装过滤器.
2. 阀门安装前应冲洗系统.

3. 将阀门安装到管道上. ⑤

注意阀体内介质流动方向. ⑥

安装时应注意:

安装于水平管道, 驱动头必须朝上或朝下.

ČESKY



4. Pro následující pohon:
typ: **AMV 613-Y60**
viz typový štítek
musí být osazen adaptér
①.

Upozornění

Dosahují se tak vyšší hodnoty k_{vs} - viz typový štítek②.

Pokud by pokyn nebyl respektován, dojde k výraznému omezení zdvihu ventilu a průtoku.

Adaptér ① se vyšroubuje pomocí klíče s vnitřním šestihranem.

POLSKI




4. W napędzie
typu **AMV 613-Y60**
(patrz tabliczka znamionowa)
należy odkręcić adapter ①.

Uwaga

Powyższe powoduje podniesienie wartości K_{vs} do wartości zgodnych z tabliczką znamionową.

Jeśli adapter nie zostanie usunięty skok napędu i przepływ zostaną znacznie zredukowane.

Odkręcić adapter ① przy użyciu klucza imbusowego.



РУССКИ



4. Для приводов
типа **AMV 613-Y60**
(См. фирменную табличку)
переходнк ① д.б. снят

Примечание

Это приводит к повышению значения k_{vsr} (см. фирменную табличку ②).

Если этого не соблюдать, то происходит значительное уменьшение хода клапана и снижение диапазона расхода.

Шестигранным ключом вывинтить переходник ①.

中文



- 4.对于如下驱动器:
型号**AMV613-Y60**
必须将适配器①
除下。

注意:

这将增大阀门的 K_{vs} 值, 见铭牌②。

若非如此, 阀门行程和流量将降低。


用六角扳手可卸下适配器①

5. Postupujte podle návodu k montáži v odstavci "Montáž" pro elektrický pohon AMV(E) 610, 613.

6. Pohon ③ nasadte na spodní díl ventilu a zašroubujte jej nízkým utahovacím momentem až na doraz.

5. Należy zapoznać się z rozdziałem „Montaż” Instrukcji Montażu napędu elektrycznego AMV(E) 610, 613.

6. Umieścić napęd ③ na zaworze i wkręcić niewielką siłą do oporu.



5. Изучить раздел «Монтаж» в Инструкции по монтажу для электроприводов AMV(E) 610, 613.

6. Надеть привод ③ на крышку клапана завернуть его с небольшим усилием до упора.

- 5.参照电动调节器 AMV (E) 610, 613 的说明书中的“安装”章节部分。

- 6.将驱动器③与阀体的驱动轴对齐,并以较小的力矩拧到头。

ČESKY

→ Tím zašroubujete tyč pohonu ① do tyčky ventilu ② až na doraz.



7. Potom otočte pohon ③ asi o 1 otáčku zpět.

8. Přitáhněte přesuvnou matku ④. Utahovací moment 100 Nm



POLSKI

→ Innymi słowy - wkręcić do oporu trzpień ① napędu w trzpień ② zaworu.



7. Następnie odkręcić napęd ③ o ok. jeden obrót.

8. Dokręcić nakrętkę łączącą ④. Moment: 100 Nm



РУССКИ

→ Так же до упора вернуть шток ① привода в шток клапана ② до упора.



7. Затем отвернуть привод ③ приблизительно на один оборот.

8. Затянуть соединительную гайку ④ моментом 100 Нм.

中文

→ 如此，驱动器的驱动杆 ① 就拧入到阀体的驱动轴中 ②



7. 再将驱动器往回拧大约 ③ 一圈。

8. 拧紧连接螺帽，④ 力矩为 100Nm。

ČESKY

Rozměry


Připojovací rozměry příruby podle DIN 2501, izolační lišta tvaru C

POLSKI

Wymiary


Kołnierze – wymiary połączeń zgodne z DIN 2501, uszczelka typu C

	DN	150	200	250
L	mm	480	600	730
B		326	354	404
B1		630	855	1205



DN 150 - 250

VFG 2, VFQ 2 $t_{\max} = 140\text{ °C}$



DN 150 - 250

VFG 2, VFQ 2 $t_{\max} = 200\text{ °C}$

VFGS 2 $t_{\max} = 350\text{ °C}$

РУССКИ

Габаритные и присоединительные размеры

Размеры фланцевых соединений определяются в соответствии со стандартом DIN 2501, форма уплотнения C.

中文

尺寸

法兰：
按照 DIN 2501
密封方式为C

ČESKY

Demontáž



Pozor

Nebezpečí popálení horkou vodou

Ventil je bez pohonu otevřený ①, těsnění ② je na pohonu. Před demontáží zařízení bezpodmínečně odtlakujte.

Demontáž provádějte v opačném sledu úkonů jako montáž.

POLSKI

Demontaż zaworu, napędu




Uwaga

Ryzyko poparzenia parą lub gorącą wodą!

Zawór bez napędu jest otwarty ①, uszczelnienie ② znajduje się w napędzie.

Przed demontażem należy bezwzględnie zrzucić ciśnienie z układu.

Kolejność wykonywanych czynności przy demontażu odwrotna w stosunku do kolejności podczas montażu.



РУССКИ

Демонтаж клапана и привода



Опасно!

При демонтаже существует опасность ожога паром или горячей водой

Клапан без привода ① открыт для выхода воды (пара). Уплотнение ② находится в регулирующем элементе (приводе).

Перед демонтажем следует сбросить давление в системе!

Демонтаж выполняется в обратном порядке по отношению к монтажу.

中文

阀体、驱动器的拆卸



注意危险
小心蒸汽或热水!

未安装驱动器时阀门是敞开的①，密封设施②位于驱动器内。因此拆卸前应卸去系统压力。

拆卸时的操作步骤与安装时相反。

